Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучию человека
по Самарской области

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор

№ 05/2315.1

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 03.12.2018 г., 14 – 00

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБДОУ «Детский сад № 328» г. о. Самара; 443076, г. Самара, ул. Партизанская, д. 204; акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/2315 от 03.12.2018 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Обеспечить соблюдение нормы площади не менее 2,0 кв. м на 1 ребёнка в группах (п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).
2	Во всех группах (спальнях) на отопительных приборах не использовать ограждения из древесно-стружечных плит (п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13).
3	Внутреннюю отделку в туалетной и умывальной зонах старшей группы, в складском помещении пищеблока и коридоре загрузочной довести до соответствия требований санитарных правил (п.п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13).
4	Устранить дефекты напольного покрытия в помещении загрузочной и склада; отремонтировать прогнившие полы около раковин для мытья посуды в разновозрастной группе (п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13).
5	В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств (п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13).
6	Устранить дефекты асфальтового покрытия на въезде, проездах, дорожках на территории сада (п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Срок исполнения предписания от 03.12.2018 г. № 05/2315.1 **– 01.11.2020 г.**

Ответственность за выполнение предписания от 03.12.2018 г. № 05/2315.1 возлагается на: юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 328» г. о. Самара

Главный специалист - эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков О. А. Болдырева

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 328»
г. о. Самара

Косычева Татьяна Ивановна

На 01.06.2019 года выявленные нарушения устранены, кроме:

- устранить дефекты напольного покрытия в помещении загрузочной и склада;

-замена асфальтового покрытия на территории сада.